

Biłgoraj, dnia 26.04.2012 r.

DTM/ 1057 /2012

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: przetarg nieograniczony na budowę 57 sztuk podłączeń budynków do systemu kanalizacji w Biłgoraju, Nr zam. ZS/ZWK/3/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym udziela wyjaśnień treści SIWZ .

Pytania skierowane do Zamawiającego w dniu 26.04.2012 r.:

pytanie nr 1. - Proszę określić jakie studnie trzeba zastosować fi 315 mm czy fi 400 gdyż w specyfikacji są studnie fi 400 a w przedmiarach są fi 315 mm, oraz

pytanie nr 2. - rury kielichowe PVC fi 160 mm w klasie SN4 z przedłużonym kielichem czy można zastosować rury równoważnej klasy ze standardowym kielichem.

pytanie nr 3. - proszę określić jakie rury fi 160 mm SN 4 mają być użyte lite czy spienione ?

pytanie nr 4. - czy protokół technicznego odbioru robót jest wystarczającym dokumentem, że prace zostały należycie wykonane i można go przedłożyć w dokumentach zamiast tzw. referencji ?

odpowiedź na pytanie nr 1. - odpowiedź na przedmiotowe pytanie została zawarta w wyjaśnieniu treści SIWZ DTM/1012/2012 z dnia 25.04.2012 r., zamieszczonym na stronie internetowej [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net) w zakładce „Przetargi – SIWZ” - „Wyjasnienia, modyfikacje, protesty”,

odpowiedź na pytanie nr 2. - zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur tworzywowych - PVC, PP o średnicy 160 mm, z kielichem standardowym,

odpowiedź na pytanie nr 3. - należy zastosować rury PVC lite lub PP strukturalne,

odpowiedź na pytanie nr 4. - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane a także zapisem w SIWZ - do wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone uznawane są także protokoły odbioru robót.