



Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Spółka zo.o. w Biłgoraju  
ul. Łąkowa 13  
23-400 Biłgoraj  
tel. 084-688-18-52 fax 084 688-18-47

---

Biłgoraj, 06.03.2013

DTM/644./2013

### Wszyscy zainteresowani

---

*Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Budowa 79 sztuk podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej – etap II wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek w Biłgoraju-ZP/ZWK/3/2013*

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie **art.38, ust.1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na wniosek Wykonawcy z dnia 05.03.2013r. podaje poniżej odpowiedź na zadane zapytanie:

Treść zapytania:

*Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pozycją : sprawdzenie drożności kanałów rurowych fi160 mm, czy należy każde przyłącze skamerować , czy dotyczy to płukania przyłącza?*

Odpowiedź:

*Zamawiający zgodnie z SIWZ rozdz. 3 zarówno na zadanie A i zadanie B wymaga: przeprowadzenia prób szczelności podłączeń, tzn. sprawdzenia szczelności podłączenia budynku czy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod nadzorem wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru oraz sporządzenie z tej próby protokołu.*

*Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy kamerowania ani płukania przyłączy i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.*

zatwierdził:

Prezes Zarządu  
mgr inż Andrzej Furmanek