



Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka zo.o. w Biłgoraju
ul. Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
tel. 084-688-18-52 fax 084 688-18-47

Biłgoraj, 06.03.2013

DTM/ 630 /2013

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Berka Joselewicza (dawna ul. Stawiska) w Biłgoraju” ZP/ZWK/5/2013

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie **art.38, ust.1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na wniosek Wykonawcy z dnia 05.03.2013r. podaje poniżej odpowiedź na zadane zapytanie:

Treść zapytania:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania włączów posiadających rekomendację Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBSiM) z uwagi na to, że włazy będą montowane w pasie drogowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aprobaty Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) dla włączów żeliwnych D400.

Włazy powinny być zgodne z PN-EN 124:200 (Krajowa Deklaracja Zgodności).

zatwierdził:

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Furmanek