

Biłgoraj, dnia 10.04.2014 r.

DTM/1091/2014

**Tablica ogłoszeń  
BIP**

Dotyczy: zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej w Biłgoraju, ZS/ZWK/5/2014

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie § 24, ust. 1 i 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju” niniejszym udziela wyjaśnień treści SIWZ .

Pytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 09.04.2014 r.:

– Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozzdz.2, art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

odpowiedź na pytanie – Zamawiający nie dopuszcza zamiany tłoczni ścieków opisanej w przedmiocie zamówienia na tłocznnię typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych. Tłocznnię ścieków należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej.

Zatwierdził  
Prezes Zarządu  
mgr inż. Andrzej Furmanek