

DTM 2780 /2014

## Wszyscy zainteresowani

## BIP, Tablica ogłoszeń

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej w ul. Różanej oraz Bajkowej w Biłgoraju”,  
nr zamówienia ZS/ZWK/14/2014.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w związku z otrzymanymi od dwóch potencjalnych Wykonawców, w dniu 22.09.2014 r. zapytań do treści SIWZ, **na podstawie art. 38, ust. 1. i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym udziela wyjaśnień.

### Treść otrzymanych zapytań:

Wykonawca 1 – „1. Proszę o informację jaka długość przyłączy PE 40 jest do zrealizowania, jak podano w SIWZ 235,4 m czy zgodnie z przedmiarem, do granicy działki – 64,0 m?”

Wykonawca 2 – „W związku z rozbieżnością pomiędzy SIWZ, dokumentacją projektową i przedmiarem robót w prowadzonym postępowaniu, prosimy o wyjaśnienie jaką długość przyłączy obejmuje w/w zadanie? W SIWZ podano łączną długość przyłączy do przebudowy 235,40 mb, w przedmiarze robót 64,00 mb. Podane w dokumentacji projektowej zestawienie długości również jest niespójne.”

### Wyjaśnienia Zamawiającego:

ad. Pytanie Wykonawcy 1- w związku z popełnioną omyłką w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz załączniku do projektu budowlano wykonawczego w postaci zestawienia długości do działek prywatnych w ul. Różanej i Bajkowej i przedmiarze robót, faktyczna łączna długość przyłączy do przebudowy w ul. Bajkowej i Różanej wynosi 170,50 mb.

ad. Pytanie Wykonawcy 2 – odpowiedź j.w.

Zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Uzasadnienie zmiany treści SIWZ – Zmiana treści SIWZ wynika z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania do SIWZ.

### Zmienia się w sposób następujący treść SIWZ:

#### 1) rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia:

– **ust. 3.4. Długość wykonywanej sieci wodociągowej – otrzymuje zapis następujący:**

- „ - z rur PE100 RC SDR11 Dz 110 – 200,60 mb – w ul. Różanej,
- z rur PE100 RC SDR11 Dz 90 – 83,00 mb – w ul. Bajkowej,
- z rur PE80 SDR 17 Dz 40 – 170,50 mb – łączna długość przyłączy do przebudowy w ul. Bajkowej i Różanej.
- (wszystkie podane średnice są średnicami zewnętrznymi).”

#### 2) Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór/Projekt Umowyna roboty budowlane zamówienie publiczne nr ZS/ZWK/14/2014

– **§ 1. Przedmiot umowy, punkt 5 - otrzymuje zapis następujący:**

- „ - z rur PE100 RC SDR11 Dz 110 – 200,60 mb – w ul. Różanej,
- z rur PE100 RC SDR11 Dz 90 – 83,00 mb – w ul. Bajkowej,
- z rur PE80 SDR 17 Dz 40 – 170,50 mb – łączna długość przyłączy do przebudowy w ul. Bajkowej i Różanej.
- (wszystkie podane średnice są średnicami zewnętrznymi).”

**3) Załącznik do dokumentacji projektowej p.t. „Zestawienie długości do działek prywatnych w ul. Różanej i Bajkowej” przyjmuje nową wersję z dnia 24.09.2014 r.**

**4) Załącznik nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót – przyjmuje nową wersję z dnia 24.09.2014 r.**

**Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.**

W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38, ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Andrzej Furmanek*