

Wszyscy zainteresowani
Tablica ogłoszeń
BIP

Dotyczy: zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i ul. Magnoliowej w Biłgoraju, ZS/ZWK/11/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie § 24, ust. 1 i 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju” niniejszym udziela wyjaśnień treści SIWZ .

Pytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 26.06.2015 r.:

– Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 r. rozdz.2, art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

odpowiedź na pytanie – Zamawiający nie dopuszcza zamiany tłoczni ścieków opisanej w SIWZ - przedmiot zamówienia, na tłocznię typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych.

Tłocznię ścieków należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej.

Zatwierdził
Prezes Zarządu
Andrzej Furmanek

