

Wszyscy zainteresowani
Tablica ogłoszeń
BIP

Dotyczy: zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i ul. Magnoliowej w Biłgoraju, ZS/ZWK/11/2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie § 24, ust. 1 i 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju” niniejszym udziela wyjaśnień treści SIWZ .

Pytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 01.07.2015 r. :

1. Czy zamawiający dopuszcza tłocznię ze zbiornikiem posiadającym jedną pokrywę rewizyjną, ale jednak o powierzchni nie mniejszej niż łączna powierzchnia wszystkich rewizji w tłoczni projektowane. Jeden duży otwór rewizyjny pozwala na swobodniejsze prowadzenie prac konserwacyjnych, jak również demontaż i wyjęcie z wnętrza zbiornika wszystkich elementów.
2. Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję tłoczni z separatorami zamontowanymi wewnątrz zbiornika tłoczni, ale o sprawdzonej, bezawaryjnej konstrukcji (prosta konstrukcja separatorów w postaci zbiorników sedymentacyjnych, gdzie każdy separator posiada podwójny układ cedzącym z dwoma elastycznymi klapami); producent udzieli WIECZYSTEJ GWARANCJI NIEZAPYCHANIA SIĘ SEPARATORÓW.

odpowiedź na pytanie 1 – Zamawiający dopuszcza tłocznię ze zbiornikiem posiadającym jedną pokrywę rewizyjną o powierzchni nie mniejszej niż łączna powierzchnia wszystkich rewizji w tłoczni projektowanej.

odpowiedź na pytanie nr 2 – Zamawiający dopuszcza konstrukcję, tłoczni z separatorami zamontowanymi wewnątrz zbiornika tłoczni, umożliwiającą swobodny dostęp dorosłego mężczyzny w celach serwisowo – konserwacyjnych.

Zatwierdzili :

Członek Zarządu, Główny Księgowy – Krystyna Kapica
Zastępca Prezesa Zarządu – Grzegorz Dubiel

