

Wszyscy zainteresowani

BIP, Tablica ogłoszeń

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zamówienie sektorowe ZS/ZWK/4/2016 – „Budowa sieci wodociągowej w Biłgoraju”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w związku z zapytaniem jednego z potencjalnych Wykonawców, niniejszym udziela wyjaśnień do treści SIWZ ZS/ZWK/4/2016 .

Pytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 22.03.2016 r.:

„W związku z rozbieżnością między opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ a projektem budowlanym proszę o wyjaśnienie:

- 1. Jaką rurę ochronną należy zastosować do przewiertu pod drogą na ul. Piłsudskiego? W opisie SIWZ jest DN250, natomiast w projekcie budowlanym DN 355 ?*
- 2. Jakiej klasy ma być rura wodociągowa? W opisie SIWZ jest rura SDR 17 (PN10) natomiast w projekcie budowlanym SDR11 (PN16) ?”*

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania –

Ad. 1 Jako rurę ochronną należy zastosować, zgodnie z zapisami SIWZ - „rurę osłonową min. DN250”.

Ad. 2 Przy wykonywaniu zamówienia należy zastosować, zgodnie z zapisami SIWZ - rury PE100RC SDR 17.

Zatwierdził
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Furmanek