

Biłgoraj, dnia 23.03.2016 r.

DTM/ 769 /2016

Wszyscy zainteresowani
BIP, Tablica ogłoszeń

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zamówienie sektorowe ZS/ZWK/4/2016 – „Budowa sieci wodociągowej w Biłgoraju”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w związku z zapytaniem jednego z potencjalnych Wykonawców, niniejszym udziela wyjaśnień do treści SIWZ ZS/ZWK/4/2016 .

Pytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 23.03.2016 r.:

„.....zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza, by kolumna hydrantu nadziemnego DN80 była wykonana ze stali nierdzewnej?”*

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie –

Ad. 1 Zamawiający wymaga zastosowania hydrantów spełniających standardy materiałowe określone szczegółowo w SIWZ w tym m. inn. „- kolumna ze stali nierdzewnej **lub** stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo z dodatkową powłoką poliuretanową, poliestrową lub powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów”

ZATWIERDZIŁ
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Furmanek