



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Biłgoraj, dnia 18.08.2017 r.

DTM/ 2159 /2017

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.

23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13

tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47

PKO BP Biłgoraj 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627

Biłgoraj, dnia 18.08.2017 r. 950317448

**Wszyscy zainteresowani
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Modernizacja systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków
w Biłgoraju” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 – 2020 w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej w Biłgoraju”.**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym przekazuje treść złożonych zapytań dotyczących zapisów SIWZ w postępowaniu znak: ZP/ZWK/18/2017 wraz z odpowiedziami na nie.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

1.)

„W związku z ukazaniem się ogłoszenia przetargowego pod nazwą „Modernizacja systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków” zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy dopuszczają Państwo dyfuzory równoważne, o parametrach nie gorszych niż w projekcie:

Charakterystyka dyfuzora rurowego:

- z uszczelką o przekroju O,

- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301(AISI 304),

Charakterystyka membrany:

- perforacja membrany 1,25 mm, jako optymalnej dla dyfuzorów rurowych.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

- Zamawiający dopuszcza dyfuzory rurowe z uszczelką o przekroju O

- Zamawiający dopuszcza łączniki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301(AISI 304), pod warunkiem zastosowania konstrukcji o zewnętrznym przepływie powietrza

- Zamawiający **nie dopuszcza** perforacji membrany 1,25 mm.

2.)

„proszę o udzielenie informacji na temat typu oraz marki dyfuzorów rurowych wymaganych w projekcie dotyczącym przetargu pt. Modernizacja systemu napowietrzania komór biologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju nr 550251-N-2017 z dnia 08.08.2017”

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga zastosowania dyfuzorów rurowych spełniających wymagania zawarte w SIWZ oraz załącznikach do niej tj. m.in. dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić na etapie przygotowania i składania ofert.

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wołoszyn

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Grzegorz Dubiel