

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Radzięckiej, Nowakowskiego oraz Stadionowej” w Biłgoraju” ZS/ZWK/31/2017,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju zgodnie z §24 ust. 1. „Regulamin udzielania zamówień sektorach na dostawy usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju” Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 w sprawie ustalenia zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:

„Zapytanie w związku z ogłoszonym przetargiem na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Stadionowej w Biłgoraju z moich pomiarów kanał pod ulicą przewiertu wychodzi na głębokości 60-70 cm. Na tej głębokości przewiert uszkodzi konstrukcję jezdni, a na dodatek na tej głębokości idą kable.

W związku z tym czy jest możliwość rozcięcia jezdni i zrobienie tego kanału wykopem przez jezdnię?”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

1. Nie dopuszcza się wykonania robót wykopem otwartym z rozcięciem jezdni.
2. Prace należy wykonać z zastosowaniem rur PE RC100 dn200 bez rury osłonowej przewiertem sterowanym, alternatywnie przewiertem mechanicznym z usuwaniem urobku.
3. Dopuszcza się miejscową rozbiórkę chodnika. Przed ponownym ułożeniem kostki brukowej należy wykonać zagęszczenie gruntu potwierdzone protokołem.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić na etapie przygotowania i składania ofert

PREZES ZARZĄDU
Z-CA PREZESA ZARZĄDU *Andrzej Furmanek*
Grzegorz Dubiel