

Biłgoraj, 2018-01-02

DTM/003 /2018

.....

Wszyscy Zainteresowani

.....

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na „Dostawę w 2018 r. na oczyszczalnię ścieków w Biłgoraju - ul. Krzeszowska, flokulantu kationowego PRAESTOL K255L (lub równoważny) w formie emulsji, w ilości 11 400 kg – ZO/ZWK/42/2017.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017 w sprawie ustalenia zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:

Pytanie nr 1.

W opisie warunków przetargu wymaga się dostaw w opakowaniach o wadze netto 120 kg. Mamy w ofercie opakowania 1050 kg oraz 25 kg netto.

Gorąco prosimy o dopuszczenie dostaw w innych opakowaniach, gdyż cena zakupu flokulanta jest wówczas najkorzystniejsza. Opakowanie: 1050 kg posiada zabudowany króciec w dolnej części i można go bezpośrednio podłączyć do pompy zarobowej lub przez górny otwór zamurzyć ssak. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane na oczyszczalniach zużywających powyżej 2 ton emulsji rocznie.

Jeśli nie akceptujecie Państwo opakowań 1050 kg netto, to prosimy o zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach 25 kg netto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania o wadze innej niż około 120 kg.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wołoszyn

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Grzegorz Dubiel