

Biłgoraj, dnia 11.08.2017r.

ZWK/2530 /17

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Łąkow 13

23-400 Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju wydaje niniejszym następujące warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różnówka Stawy:

1. Kanalizację sanitarną zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych, litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8 i średnicy umożliwiającej odbiór ścieków z terenu objętego projektem oraz przewidzieć możliwość odbioru ścieków z terenów nieskanalizowanych. Ścieki odprowadzić do istniejącego czynnego kolektora sanitarnego w ul. Różnówka Stawy.
2. Przejście poprzeczne pod ul. Różnówka Stawy zaprojektować zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę drogi.
3. Na trasie kanału sanitarnego zaprojektować odpowiednią ilość studni rewizyjnych żeby było możliwe podłączenie do kanalizacji wszystkich posesji na trasie projektowanego kolektora sanitarnego.
4. Studnie na zakończeniu projektowanego kanału zaprojektować jako:
 - 4.1 szczelne studnie betonowe /PN-EN 1917/ z kręgów min. Ø1000 mm, ze zwężką redukcyjną dostosowaną do średnicy studni np. 1000/625 z przejściami szczelnymi i uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczelek. Studnie przykryte włazem żeliwnym typ ciężki z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami złączowymi w otulinie tworzywowej, z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach również w kiniecie,
 - 4.2 studnie z tworzyw sztucznych włazowe Ø1000 wyposażone w stopnie włazowe i włazy żeliwne Ø600.
5. Pozostałe studnie rewizyjne na kanale sanitarnym zaprojektować jako systemowe Ø400 przykryte włazem żeliwnym 40T na rurze teleskopowej.
6. Do każdej działki zaprojektować przykanalik jak w punkcie 1. o średnicy Ø160 i zakończyć studzienką systemową na terenie tej nieruchomości w odległości około 1m od granicy działki.
7. Prace projektowe na bieżąco należy konsultować z Kierownikiem ZWK ul. Targowa 14.
8. Wykonaną na podstawie projektu kanalizację poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanału.
9. PGK Sp. z o.o. wymagać będzie dodatkową inwentaryzację geodezyjną w wersji elektronicznej w plikach o rozszerzeniu dxf.
10. Projekt budowlany przed złożeniem do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14.
11. Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od chwili otrzymania.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Furmanek