

Biłgoraj, 11.03.2019 r.

DTM/ 829 /2019

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47
PKO BP Biłgoraj 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627
NIP 618 000 09 56 REGON 950317448

.....
Wszyscy zainteresowani
.....
mogą odwiedzić DTM
.....
Strona internetowa
.....
.....

Dotyczy: Zapytanie ofertowe ZO/ZWK/8/2019 „ Dostawa włazów żeliwnych D 400 stylizowanych w związku z rewitalizacją Placu Wolności w Biłgoraju”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju udziela odpowiedzi na pytanie do przedmiotowego zapytania ofertowego skierowane przez potencjalnego Wykonawcę:

Pytanie - Czy w pkt. 3. 2. 1.) zamawiający dopuści zastosowanie włazów w klasie obciążenia D 400 z żeliwa sferoidalnego z zatraskiem i zawiasem sprężystym o wysokości ramy $H = 100$. Właz, wyposażony jest we wkładkę tłumiącą trwale zamocowaną w pokrywie. Pokrywa żeliwna z miejscem na umieszczenie logo Zamawiającego.

Odpowiedź - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania włazów z żeliwa sferoidalnego z zatraskiem i zawiasem sprężystym o wysokości ramy $H = 100$. Zamawiający wymaga zastosowania włazów spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym pkt. 3.2.2.).

Małusz Wótczyn -
Członek Zarządu



PREZES ZARZĄDU

Andrzej Furmanek