

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.

23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13

tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47

PKO BP Biłgoraj 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627

DTM/2196/19 NIP 918-000-09-56 REGON 950317448

Biłgoraj 01.07.2019 r.

.....
Wszystcy zainteresowani

.....
Słone Internetowa BIP

.....

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/23/2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zadania p.n.: „**Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Biłgoraj**” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 2/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce *Prawo Lokalne*.

Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)* zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 teże ustawy.

I. Dane Zamawiającego.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,

siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj

REGON 950317448; NIP 918-000-09-56

Fax.: (84) 688-18-47,

Tel.: (84) 688-18-52,

E-mail: sekretariat@pgk.biłgoraj.pl

Adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

II. Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty w zakresie budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Biłgoraj tj:

CZEŚĆ I.

- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sitarskiej w Biłgoraju,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Zamojska

CZEŚĆ II.

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Al. 400 Lecia
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Szwajcarska
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Janowska (z przepompownią przydomową)

I. W zakresie przedmiotu zamówienia, należy wykonać następujący zakres robót:

CZEŚĆ I.

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sitarskiej w Biłgoraju

Odcinek sieci wodociągowej w drodze dojazdowej działka nr 30/4 ark mapy 34 z włączeniem w ul. Sitarskiej działka nr rur 14/3 ark. mapy 34, z rur PE100 RC SDR 17 DN63 długość ok. 64 m

- Należy wykonać sieć wodociągową z rur PE 100 RC SDR17 DN 63, metodą wykopu otwartego. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania z zasuwą z żeliwa sferoidalnego lub POM zabezpieczone przed korozją wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową - warstwa o grubości min. 250 µm, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK, z obudową teleskopową producenta (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu,) i skrzynką uliczną z żeliwa o średnicy min. 120 mm. posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na słupkach betonowych.
- Na budowanym odcinku wodociągu zamontować 2 zasuwy domowe DN 32 dla podłączenia nieruchomości działka nr 30/2 i 30/3 ark. mapy 34.

Odcinek kanalizacji sanitarnej Ø200 długości 60 m od studni Si do S1 oraz odcinek kanalizacji sanitarnej Ø160 długości 33 m od studni S1 S2 do działka 30/3

- Wykonanie metodą wykopu otwartego z rur PVC -U , litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasyпки piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym.
- Studnie S1, S2, wykonać jako tworzywowe systemowe o średnicy min. DN400 z włazem typ ciężki.

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Zamojska - odcinek wodociągu w drodze wojewódzkiej 9994/6 ark mapy 26 z włączeniem do istniejącego wodociągu długości ok. 24m

- Należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR17 DN 50 (przejście poprzeczne) w rurze osłonowej DN90 na całej szerokości pasa drogowego, metodą bezwykopową.
- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania z zasuwą z żeliwa sferoidalnego lub POM zabezpieczone przed korozją wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową - warstwa o grubości min. 250 µm, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK, z obudową teleskopową producenta (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu,) i skrzynką uliczną z żeliwa o średnicy min. 120 mm. posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej.

- Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na słupkach betonowych.

Odcinek wodociągu w drodze dojazdowej działka nr 109/2 ark mapy 26 z przepięciem istniejących przyłączy działki 109/1, 109/3 i 108 ark. mapy 26 długość ok. 60 m

- Należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR17 DN 50 długości ok. 24m oraz przepięcie istniejących przyłączy do nowo wybudowanej sieci, metodą wykopu otwartego. Na budowanym odcinku wodociągu zamontować 3 zasuwy domowe DN 40 dla podłączenia nieruchomości działka nr 109/1, 109/3 i 108 ark. mapy 26.
- Zasuwy z żeliwa sferoidalnego lub POM zabezpieczone przed korozją wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową - warstwa o grubości min. 250 µm, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK, z obudową teleskopową producenta (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu,) i skrzynką uliczną z żeliwa o średnicy min. 120 mm. posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej.
- Uzbrojenie wodociągowe należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na słupkach betonowych.

CZEŚĆ II.

1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej boczna Al. 400-Lecia długości ok. 106m

- Należy wykonać odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 litych, typu ciężkiego z wydłużonym kielichem lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej z włączeniem do projektowanej studni S1 na czynnym kanale sanitarnym o Rz 198,80/197,27 w Al. 400-Lecia.
- Zamontować na kanale sanitarnym 5 studni rewizyjnych zbiorczych DN400 (w tym jedna studnia na czynnym kanale sanitarnym ks. 200 w Al. 400-Lecia). Na wszystkich studniach należy zastosować włazy typu ciężkiego.
- Wykonawca we własnym zakresie (po wcześniejszym powiadomieniu ZWiK) dokona wstrzymania ścieków w kanale sanitarnym na czas montażu studni S1.
- Odcinek sieci w pasie drogi Al. 400-lecia (przejście poprzeczne) zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Powiatowych wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej.

2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Szwajcarska długości ok 7m

- Należy Wykonanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 160 litych, typu ciężkiego z wydłużonym kielichem lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie

mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasyпки piaskowej z włączeniem do istniejącej studni SKO na czynnym kanale sanitarnym o Rz 200,58/199,39 w ul. Szwajcarskiej.

- Zamontować na zakończeniu budowanego odcinka kanału sanitarnego studnię rewizyjną zbiorczą DN400 z włazem typu ciężkiego.
- Odcinek w pasie drogi ul Szwajcarskiej (przejście poprzeczne) zgodnie z warunkami Zarządcy Drogi wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej.

3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Janowska (z przepompownią przydomową)

- Należy wykonać przydomową przepompownię ścieków zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Uwaga - Zamawiający dopuszcza: wydajność min 1,6 l/s, podnoszenie min. 16 m pompa z rozdrabniaczem - nożem tnącym obudowa pompy z żeliwa

- Ponadto należy wykonać odcinki kanału tłoczego DN63 długości ok. 20 m i DN50 długości ok. 44 m.
- Zamontowanie zasuw odcinającej DN50 z miękkim uszczelnieniem, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozją wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową - warstwa o grubości min. 250 µm, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral lub równoważny, na ciśnienie 1,6 MPa z obudową teleskopową producenta zasuw (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu, uwzględnić ewentualną przebudowę nawierzchni) i skrzynką uliczną żeliwną średnicy min. 157 mm posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej

4. Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji materiałów i armatury, przed przystąpieniem do prac budowlanych. Wymagania Zamawiającego:

- Rury wodociągowe z których będzie wykonana sieć oraz elementy uzbrojenia wodociągu powinny posiadać atesty dopuszczające je do stosowania na sieć wodociągową zewnętrzną oraz posiadać ważny certyfikat lub raport z badań oceny zgodności wyrobu budowlanego.
- Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych.
- Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
- Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na słupkach betonowych.

5. Zakres prac obejmuje także:

- a. Po zakończeniu prac montażowych przewody sieci wodociągowej należy poddać próbie ciśnieniowej na 1,5 ciśnienia roboczego wg PN-92/B-10725; zaleca się wykonywanie prób odcinkami.
- b. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać dezynfekcji wodociągu roztworem wodnym podchlorynu sodowego. Po zakończonej dezynfekcji zlecić badania jakości wody pod kierunkiem bakteriologicznym certyfikowanemu laboratorium (próba pobierana przez laboranta).
- c. Odcinki sieci kanalizacyjnej poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego.
- d. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu/zarządców dróg, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego.
- e. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf.
- f. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia.

6. UWAGA: - Warunki przełączenia należy uzgadniać z Zarządcą sieci (PGK Sp z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14)

7. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych

8. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań zagęszczenia gruntu oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły odbioru terenu budowy od wykonawcy robót drogowych.

10. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego.

11. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją postępowania i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.

12. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.

IV. Termin wykonania

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie **do dnia 30.09.2019 r.**

V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej, uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty. Oferty należy składać na dwie niezależne części tj. – **CZĘŚĆ I** w zakresie – „Budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Sitarskiej w Biłgoraju” oraz „Budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej” lub na **CZĘŚĆ II** w zakresie – „Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Al. 400 Lecia”, „Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szwajcarskiej”, „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej (z przepompownią przydomową)”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części niniejszego zamówienia.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem:

- dla **CZĘŚCI I** –

„OFERTA – CZĘŚĆ I Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Biłgoraj”.

Nie otwierać do dnia 16.09.2019 r., godz. 9:15”

- dla **CZĘŚCI II** –

„OFERTA – CZĘŚĆ II Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Biłgoraj”.

Nie otwierać do dnia 16.09.2019 r., godz. 9:15”

- w przypadku składania oferty na dwie części –

„OFERTA – CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Biłgoraj”.

Nie otwierać do dnia 16.09.2019 r., godz. 9:15”

- na kopercie z ofertą należy podać nazwę oferenta oraz adresata.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną z części lub na całość przedmiotu zamówienia. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności na cały zakres przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
- Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

VI. Kryteria wyboru oferty

- Kryterium wyboru ofert stanowi – cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji danej części zamówienia na którą składa ofertę lub dla całości przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ofercie należy podać ponadto ceny jednostkowe poszczególnych odcinków, zgodnie z formularzem oferty.
- Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie części I i części II zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto dla danej części i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie niezależnie, oddzielnie dla każdej części (część I i II) zamówienia według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuconiu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

VII. Forma, miejsce i termin składania oferty

- Ofertę w formie pisemnej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto dla CZĘŚCI I lub II przedmiotu zamówienia (dopuszcza się składanie ofert na wszystkie części), pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 – sekretariat, **w terminie do dnia 16.07.2019 r., godz. 9:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2019 r., o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 – świetlica.
- Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

VIII. Wymagania dla Wykonawców

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane w całości na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający.
3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie każdej z dwóch części przedmiotu zamówienia płatne jednorazowo w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego. Warunkiem koniecznym do złożenia faktury jest wcześniejszy odbiór końcowy wykonanych robót w ramach każdej z części, potwierdzony podpisanym bez uwag przez Zamawiającego protokołem odbioru i przekazania do użytkownika.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty wraz z zamontowanymi urządzeniami, na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.).

W załączeniu:

1. Wzór oferty – Formularz oferty
2. Dokumentacje projektowe, warunki, dokumentacja geologiczna

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47
PKO BP Biłgoraj 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Wołoszyn