



**Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.**

Adres: 23 – 400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13, tel. (84) 688 -18 -52, fax (84) 688 -18 -47  
[www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net), e-mail: [sekretariat@pgkbiłgoraj.pl](mailto:sekretariat@pgkbiłgoraj.pl)

Biłgoraj, dnia 02.04.2020 r.

L.dz.DTM *1145*/20

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.  
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13  
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47, [www.pgkbiłgoraj.pl](http://www.pgkbiłgoraj.pl)  
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448  
numer BDO 000001357

Wszyscy Zainteresowani  
BIP

Dotyczy: zapytania ofertowego Nr ZO/ZWK/24/2020 na „Dostawę wraz z montażem modułu dozującego reagent z pompą dozującą na tłoczni ścieków ul. Krzeszowska w Biłgoraju.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju jako Zamawiający modyfikuję treść zapytania ofertowego.

Zmianie ulega w rozdziale I opis przedmiotu zamówienia punkt 3

Było

Wykonawca wykona dostawę modułu dozującego PIX z pompą dozującą membranową napędzaną silnikiem elektrycznym i przekładnią w korpusie olejowym z możliwością sterowania o wydajności maksymalnej minimum 10 l/h przy max. przeciwności 10 bar. Zasilanie maksymalne 230V, 0,25kW. Zdalne sterowanie i monitorowanie pracy układu dozującego.

Winno być:

Wykonawca wykona dostawę modułu dozującego PIX z pompą dozującą membranową napędzaną silnikiem elektrycznym (krokowym) z możliwością sterowania o wydajności maksymalnej minimum 10 l/h przy max. przeciwności 10 bar. Zasilanie maksymalne 230V, 0,25kW. Zdalne sterowanie i monitorowanie pracy układu dozującego.

A także zmianie ulega punkt 3.1. Minimalne wymagane wyposażenie modułu dozującego PIX:

Było:

- pompa z silnikiem elektrycznym i przekładnią w korpusie olejowym (zasilanie maksimum 230V, 0.25kW),

Winno być:

- pompa z silnikiem elektrycznym (zasilanie maksimum 230V, 0.25kW),

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU  
*Mariusz Wołoszyn*