

Arkusz1

Rok 2000/2006	Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych i urządzeń całego obiektu		
	Sprawdzenie skuteczności przeciwnarażeniowej	Badania różnicowych wyłączników prądu	
Recyrkulat	64	4	2
Stacja trafo	17		
Piaskownik	16	2	2
R-18 wody nadosadowe	1	2	2
Sieć kablowa zewnętrzna	21	10	
Koagulant	27	9	1
Budynek Administracyjny	64	125	22
Pompownia wód nadosadowy	5	2	3
Stacja mechanicznego odwac	39	58	4
Pompownia osadu zagęszczo	5	3	3
Stacja zlewca ścieków	3	4	
Stacja dmuchaw	87	30	5
Pompownia główna	64	6	3
Osadniki wstępne	30	2	1
Maszynownia	42		
Maszynownia	38	4	4
Kotłownia	7	4	4
suma	530	265	56