

Biłgoraj, dnia 02.06.2020 r.

Wszyscy Zainteresowani
Strona internetowa BIP

Dotyczy – ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/ZGM/1/2020

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku wielorodzinnego przy ul. Długiej 70 w Biłgoraju w związku z zapytaniem ofertowym na: „Remont stropodachu budynku wielorodzinnego” i otrzymanym do treści przedmiotu zamówienia pytania niniejszym udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego:

Pytanie:

„Czy jest możliwość zmiany w projekcie i zastosowania klinów wykonanych z płyty OSB zamiast izoklinów do obróbek kominów i ścianek atykowych? „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia klinów z płyt OSB 3 gr. 18mm wodoodpornej.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

2 up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Marek Kowalik