

**Wszyscy zainteresowani  
Strona internetowa BIP**

**Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Sukcesywne dostawy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podchlorynu sodu technicznego gat. S w szacunkowej ilości 16 800 kg w 2022 i 2023 roku” znak ZO/ZWK/1/22**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z otrzymanym wnioskiem jednego z potencjalnych Wykonawców niniejszym udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie:

**Pytanie nr 1:**

„W związku z globalnym kryzysem energetycznym, niestabilnymi cenami gazu ziemnego oraz energii elektrycznej, brakiem surowców do produkcji, oraz trudnym położeniem producentów, którzy w związku z powyższą sytuacją nie mogą określić cen sprzedaży surowców w 2022 r., a Wykonawcy dokładając należytej staranności nie są w stanie prawidłowo skalkulować ofertę w tych skrajnie trudnych do przewidzenia realiach, wnosi o modyfikację treści zapytania ofertowego o następującej treści: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli indeksacji cen: „W okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy podana cena jednostkowa poszczególnych produktów może ulec zmianie o udokumentowany wskaźnik wzrostu cen surowców chemicznych o więcej niż 2% .Strony w drodze pisemnego aneksu ustalą nową cenę na dany produkt , której wzrost będzie odpowiadał stosunkowo wzrostowi ceny surowca. W przypadku braku porozumienia Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w części odpowiadającej dostawom tego produktu na podstawie jednostronnego oświadczenia złożonego pisemnie Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy, nie stwarza dla stron podstaw do żądania odszkodowania.” Tym bardziej w zawieranych umowach powyżej 12 miesięcy powinna być zawarta klauzula waloryzacyjna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul indeksujących ceny. Jednakże Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w zakresie okresu obowiązywania umowy oraz ilości podchlorynu sodu technicznego gat. S.

Zmianie ulega nazwa postępowania na „Sukcesywne dostawy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podchlorynu sodu technicznego gat. S w szacunkowej ilości 8 400 kg w 2022 roku”

**Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:**

Sukcesywna dostawa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podchlorynu sodu technicznego gat. S w szacunkowej ilości 8 400 kg w 2022 roku.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

Dostawa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Biłgoraju przy ul. Targowej 14, rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu i sposób wskazany przez Kierownika ZWK.

Zamawiający informuje, że podane ilości – zapotrzebowania na podchloryn sodu są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia, co nie będzie stanowiło podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku dopuszczalna będzie zmiana warunków umowy w zakresie zmniejszenia zakresu

przedmiotu zamówienia jak też wartości zawartej umowy. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimum 80 %.

**Rozdział 3. Termin wykonania i gwarancja otrzymuje brzmienie:**

1. Zamawiający wymaga wykonywania zamówienia sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do końca 2022 roku lub do zrealizowania całego zamówienia, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. Wymagany minimalny okres przydatności przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego:
  - 30 dni od daty dostawy do Zamawiającego (w okresie letnim)
  - 80 dni od daty dostawy do Zamawiającego (w okresie zimowym)
3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie okresowo - cyklicznie, począwszy od pierwszej dostawy po podpisaniu umowy do ostatniej dostawy wyczerpującej zakres rzeczowy zamówienia.
4. Każdorazowa partia zamówienia dostarczana będzie w pojemnikach Wykonawcy o wadze nieprzekraczającej 35 kg. Zamawiający wymaga by Wykonawca realizował każdorazową dostawę w ciągu do 72 godzin, od daty złożenia zamówienia na dostawę przez Zamawiającego, telefonicznie lub e-mailem.
5. Wykonawca zobowiązany jest z każdą dostawą przedłożyć Zamawiającemu świadectwo jakości z numerem partii wraz z datą trwałości produktu. Produkt powinien zawierać 13-16% aktywnego chloru.
6. Dostawa produktu odbywać się będzie okresowo – w partiach po - ok. 700 kg w okresie letnim i zimowym.

**Rozdział 5. Termin wykonania otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający wymaga wykonywania zamówienia sukcesywnie **od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku.**

Zmianie także ulega załącznik nr 1 formularz ofertowy.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

**PREZES ZARZADU**  
  
**Mariusz Wołoszyn**