



# BURMISTRZ MIASTA BIŁGORAJA

## Janusz Roślan

Biłgoraj, dnia 19-07-2022 r.

RI.7013.16.7.2022.1

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju  
ul. Łąkowa 13  
23-400 Biłgoraj**

***Dotyczy: warunków odbudowy nawierzchni drogowych w pasie drogowym rozbudowywanej drogi gminnej Nr 115209L ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju” przy budowie sieci wodociągowej realizowanej przez PGK Sp. z o.o. Biłgoraj***

W nawiązaniu do ustaleń z rady budowy z dnia 15.07.2022 r. wydaję następujące warunki odbudowy nawierzchni drogowych po robotach branży sanitarnej planowanych do wykonania przez Spółkę:

**1. Sieć wodociągowa: wykonać badania wskaźnika zagęszczenia za pomocą sondy lekkiej w ilości :**

- a. po 1-nym badaniu w pobliżu zasowy na każdym odejściu przyłącza do posesji,
- b. po 1-nym badaniu obustronnie przy każdym węźle zasuw sieciowych,
- c. po 1-nym badaniu na przelocie przyłącza w poprzek ulicy w osi pasa drogowego,
- d. po 1-nym badaniu na każde 20 mb przelotu głównego odcinka sieci wodociągowej jeżeli jest położony z pasie drogowym pod przyszłymi nawierzchniami drogowymi (w tym chodnikami),
- e. po 1-nym badaniu w miejscach początku i końca wykopu na ciągu głównym sieci wodociągowej.

**2. Wymagania wskaźnika Is wg warunków drogowych – norma PN-S-02205:1998: (dotyczy przypadków lokalizacji uzbrojenia w pasie drogowym pod nawierzchniami ulic i chodników):**

- a. poziom warstwy grubości 20 cm poniżej powierzchni drogowych robót ziemnych, tj. spodu warstwy dolnej konstrukcji nawierzchni drogowej (dolna warstwa podbudowy lub warstwy stabilizacji cementowej -  $Is \geq 1,00$ ).
- b. warstwa 1,00 m poniżej pierwszych 20 cm -  $Is \geq 0,97$ .
- c. warstwy dolne pozostałe -  $Is \geq 0,95$ .
4. Badania wykonywane na koszt Wykonawcy robót bez względu na ilość powtórzeń do uzyskania każdego prawidłowego wyniku. Badania wykonuje się do poziomu posadowienia rury wodociągowej.
5. Badania muszą być wykonane w obecności inspektora nadzoru branży drogowej dla robót drogowych lub Kierownika Budowy z ramienia WOD-BUD-u.

- 19.07.20  
War
6. Do zasypywania wykopów w pasie drogowym należy stosować wyłącznie grunt „niewysadzinowy”.
  7. Na odcinkach ulic, na których będzie wykonywana całkowicie nowa konstrukcja jezdni zasypki wykonuje się do spodu dolnej warstwy podbudowy nawierzchni.

Pozostałe warunki odnośnie zasad wejścia w teren i udostępnienia placu budowy Spółka ustali z Generalnym Wykonawcą.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Inspektor Nadzoru
3. Generalny Wykonawca
4. A/a

Z up. BURMISTRZA

Jarosław Bondyra  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wyk. GP

