

Biłgoraj 09.09.2022 r.

Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa BIP

ZMIANY I WYJAŚNIENIA

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZO/DOT/30/2022 na: "Wykonanie docieplenia i zmianie elewacji budynku ZOS przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w nawiązaniu do przedmiotowego zapytania ofertowego niniejszym wyjaśnia oraz udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga wykonania obróbek blacharskich, w sposób zapewniający ich wytrzymałość na podmuchy wiatru tak aby nie ulegały zerwaniu, sposób zabezpieczenia po stronie Wykonawcy. Wykonane prace w pełnym zakresie będą objęte gwarancją Wykonawcy.
2. Ścianę zachodnią (ze schodami wejściowymi do budynku) należy docieplić styropianem grubości 15 cm, a samą wnękę do wysokości dachu osłaniającego schody należy docieplić tak jak podano w zapytaniu ofertowym – styropianem o grubości 6 cm.
3. Na ścianach od poziomu terenu na wysokość 0,5 m należy wykonać cokół o grubości styropianu 12 cm, co utworzy 3 cm gzyms, który należy wykończyć dodatkowo tynkiem mozaikowym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
4. Dopuszcza się wykonywanie prac w pierwszej kolejności na ścianie wschodniej i zachodniej nie czekając na montaż bramy.

Pytanie 1. Czy mają Państwo jakąś propozycję dotyczącą komunikacji na piętro podczas ocieplania ściany z wejściem do budynku. – **ODPOWIEDŹ** - Zamawiający nie posiada alternatywnego wejścia do budynku, Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia komunikacji w czasie przerwy oraz zakończenia pracy przez pracowników korzystających z pomieszczeń w budynku, zaleca się wykonywanie prac na ścianie ze schodami wejściowymi w czasie weekendu.

Pytanie 2. Czy możemy liczyć na korzystanie z WC przez pracowników wykonujących prace remontowe. **ODPOWIEDŹ** – Zamawiający udostępni pomieszczenia toalet do dyspozycji pracowników Wykonawcy.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że umożliwi Wykonawcy pobór, energii i wody na potrzeby wykonania robót, z własnych punktów poboru.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 12.09.2022 r. na dzień 14.09.2022 r.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Wołoszyn