



**Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.**

Adres: 23 – 400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13, tel. (84) 688 -18 -52, fax (84) 688 -18 -47  
[www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net), e-mail: [sekretariat@pgkbiłgoraj.pl](mailto:sekretariat@pgkbiłgoraj.pl)

Biłgoraj, dnia 07.08.2023 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.  
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13  
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47, [www.pgkbiłgoraj.pl](http://www.pgkbiłgoraj.pl)  
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448  
numer BDO 000001357

Wszyscy zainteresowani

Strona internetowa BIP

Dotyczy – przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia sektorowego o szacunkowej wartości poniżej progów unijnych na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Andersena w Biłgoraju”, ZS/ZWK/39/2023

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z udzieloną w dniu 04.08.2023 r. odpowiedzią na pytanie nr 6 niniejszym wprowadza korektę do udzielonej odpowiedzi i wyjaśnia:

**Pytanie 6** - Prosimy o informację czy rury PE należy wycenić typu PERC, jedno, czy dwuwarstwowe?

**Odpowiedź Zamawiającego** – Zamawiający informuje że dla sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN90 należy przyjąć do wyceny rury PE100 SDR17 z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasyпки piaskowej lub rury PE100 RC SDR17 nie wymagających podsypki, obsypki i zasyпки piaskowej.

ZATWIERDZIŁ

PROKURENT  
  
Agnieszka Gadaj

PROKURENT  
  
Janusz Raduj

PROKURENT  
PROKURENT  
PROKURENT

PROKURENT  
PROKURENT

PROKURENT  
PROKURENT