

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Remont sieci wodociągowej w ulicach Wierzbowej, Pękalskiego, Borowej i Krótkiej w Biłgoraju”**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** PGK Sp. z o.o.
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950317448
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Łąkowa 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Biłgoraj
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 23-400
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 846881852
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienie@pgkbilgoraj.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pgkbilgoraj.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność
zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00568578
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-12-21

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU**3.1.) Nazwa zamówienia**

Remont sieci wodociągowej w ulicach Wierzbowej, Pękalskiego, Borowej i Krótkiej w Biłgoraju”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: „Remont sieci wodociągowej w ulicach : Wierzbowej, Pękalskiego, Borowej i Krótkiej w Biłgoraju”. 3.2. Zadanie obejmuje wykonanie:

3.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać remont istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur AC wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Wierzbowej, Pękalskiego, Krótkiej oraz sieci wodociągowej z rur żeliwnych w ul. Borowej zgodnie z zakresem robót objętych załącznikiem graficznym. W ramach remontu należy wykonać sieci wodociągowe metodą przewiertu sterowanego lub wykopu otwartego z rur PE100-RC SDR17 zgrzewanych doczołowo:

- ul. Wierzbowa PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 143,0m
- ul. M. Pękalskiego PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 96,0m
- ul. Krótka PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 85,0m
- ul. Borowa PE100 RC DN 125x7,4mm PN10 SDR 17 – ok. 56,0m

3. 3 Istniejące przyłącza wodociągowe na przebudowywanym odcinku sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego należy przebudować (zgodnie z załącznikiem graficznym). Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonać za pomocą opaski do nawiercania i zasuwy domowej z obudową teleskopową dostosowaną do nowej niwelety terenu.

Opis wykonania połączeń z istniejącą siecią wodociągową

3.4.1. Wodociąg w ul. Wierzbowej (przy ul. Moniuszki) należy włączyć do istniejącego trójnika w miejscu włączenia zamontować zasuwę DN100

3.4.2. Wodociąg w ul. Krótkiej (od strony ZSZiO) włączyć poprzez łącznik RK w miejscu włączenia zamontować zasuwę DN100 i

zakończyć hydrantem nadziemnym z zasuwą pomocniczą.

3.4.3. Wodociąg w ul. Borowej włączyć poprzez łącznik RK w miejscu włączenia zamontować zasuwę DN100

4. Opis wykonania węzłów zasuw:

4.1 Wodociąg w ul. Pękalskiego połączyć z wodociągiem w ul. Wierzbowej poprzez wstawienie trójnika DN100 z żeliwa sferoidalnego z pełnym układem zasuw (DN100-3szt) w każdym kierunku dopływu/odpływu wody. Dodatkowo w węźle należy zamontować hydrant p-poż nadziemny DN 80 z zasuwą pomocniczą DN80 (w przypadku braku miejsca na zamontowanie hydrantu nadziemnego dopuszcza się za zgodą inspektora nadzoru i inwestora zastosowanie hydrantu podziemnego).

4.2 Wodociąg w ul. Krótkiej i Borowej połączyć z wodociągiem w ul. Pękalskiego poprzez wstawienie trójnika DN100 z żeliwa sferoidalnego z pełnym układem zasuw (DN100-3szt) w każdym kierunku dopływu/odpływu wody.

3.5. Przepięcie przyłączy będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody (pobranie i badanie przez laboratorium akredytowane) i wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14.

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2024-01-05 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Dokumenty postępowania dostępne na stronie BIP: <https://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/33-przetargi> Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.03.2024 r. Wymagane jest potwierdzenie posiadanego doświadczenia zgodnie z SIWZ. Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wadium jest wymagane. Pytania do przedmiotu zamówienia należy składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty email na adres - zamowienia@pgkbilgoraj.pl. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Łąkowej 13 w Biłgoraju w pokoju Nr 1 (sekretariat)